

Radna Rady Miejskiej w Trzebiatowie

Zofia Minko

Lewice 35

72-320 Trzebiatów

603 119 059

Lewice, dnia 27 stycznia 2022 roku



**Burmistrz Trzebiatowa**

## INTERPELACJA

W imieniu mieszkańców i Sołtysa Sołectwa Lewice zgodnie ze statutem Gminy Trzebiatów składam interpelację dotyczącą zaopatrzenia w wodę Sołectwa Lewice przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chelmie Gryfickim. Informuję, iż ponad dwa miesiące temu Sołectwo Lewice zostało podłączone do nowo wykonanego rurociągu wodnego od miejscowości Mirosławice i od tego czasu są problemy z poborem wody przez zarówno gospodarstwo domowe i gospodarstwa rolne (obsługa zwierząt w gospodarstwie). Ciśnienie w rurociągu w okresie „szczytowego” poboru wody jest bardzo niskie – można stwierdzić że woda płynie bardzo wolno – nie załączają się podgrzewacze ciepłej wody jak i pralki automatyczne komunikują niskie ciśnienie wody. Nadmieniam iż spadek ciśnienia wody jest tym „większy” im dalej odbiorca jest oddalony od głównego rurociągu (rozgałęzienia do poszczególnych posesji – są to odległości od 30 do 150 mb.

Z poważaniem

*Zofia Minko*



## Burmistrz Trzebiatowa

72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, tel. 91 3872984, fax 91 3872619  
e-mail: [sekretariat@trzebiatow.pl](mailto:sekretariat@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, dnia 7 lutego 2022 r.

OR.0003.1.2022

**Pani  
Zofia Minko  
Radna Rady Miejskiej  
w Trzebiatowie**

W odpowiedzi na Pani interpelację informuję że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o. na bieżąco reaguje na zgłoszenia składane zarówno przez odbiorców wody jak i osobiście Panią Radną.

ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zobowiązany do zapewnienia ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, (poza hydrantami przeciwpożarowymi), które powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Ustawodawca wyraźnie określił ramy, w których dostawca wody jest zobowiązany się poruszać. Od czasu uruchomienia zasilania Sołectwa Lewice od strony m. Mirosławice ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. odnotował dużą liczbę zgłoszeń od odbiorców wody z m. Lewice. Każdorazowo, na zgłoszenie, w którym wskazany był konkretny adres nieruchomości spółka reagowała wysłaniem pogotowia technicznego, w trakcie takich wyjazdów dokonywano pomiarów ciśnienia wody statycznego jak i dynamicznego (przy otwartym zaworze czerpalnym). W trakcie żadnej z interwencji nie stwierdzono ciśnienia mniejszego niż 0,2 MPa ( 2 bary). Średnie ciśnienie dla wszystkich punktów poboru to 0,24 MPa ( 2,4 bara).

Po ostatniej wizycie Pani Radnej w siedzibie ZWiK uzgodniono że jak poprawią się warunki pogodowe oraz epidemiczne ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. wykona przegląd 3 wskazanych węzłów wodociągowych z zasuhami a następnie intensywne płukanie sieci wodociągowej.

Z poważaniem

**Z up. BURMISTRZA  
Grzegorz Olejniczak  
Z-ca BURMISTRZA**

Do wiadomości:

Biuro Rady Miejskiej w Trzebiatowie