

Radna/Radny  
Rady Miejskiej w Trzebiatowie

Irena Pietrzykowska

Trzebiatów, dnia 19 stycznia 2022 r.



Sz. P.  
Józef Domański  
Burmistrz Trzebiatowa  
ul. Rynek 1  
72 – 320 Trzebiatów

### INTERPELACJA RADNEGO

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie:

Po raz drugi bardzo proszę o interwencję w sprawie zalewania posesji oznaczonej jako Gorzysław 61 b / 1 – Nowielice.

20 kwietnia 2021r. złożyłam interpelację ( wraz z dokumentacją fotograficzną ) w w/w sprawie. Niestety, do dnia dzisiejszego nic w tej sprawie nie zrobiono i w związku z powyższym sytuacja mieszkańców nie poprawiła się.

Sytuacja obecna przedstawia się następująco:

Podczas kolejnej zimy, po opadach śniegu i deszczu dochodzi do wycieku wody, co powoduje zalewanie posesji, podmoknięcie krzewów i podmurówki ogrodzenia oraz zapadanie się polbruku w wyniku ciągłego postoju wody.


W okresie letnim właściciel próbował poprawiać zapadnięty polbruk, jednak w wyniku powtórnego wycieku nawierzchnia wjazdu wróciła do stanu poprzedniego, sprzed korekty.

Posadzone wokół ogrodzenia tuje stoją w wodzie. Jeżeli sytuacja się nie poprawi, najprawdopodobniej zaczną gnić, a mieszkańcy będą narażeni na kolejne wydatki nie ze swojej winy.


W załączniku przesyłam dokumentację zdjęciową na dowód problemu, z jakim się borykają..

Irena Pietrzykowska  
Podpis Radnej/Radnego



















Trzebiatów, dnia 27 stycznia 2022 r.

ZDGiGK 055/1/2022



Rejon Dróg Wojewódzkich  
w Gryficach  
ul. Piłsudskiego 18  
72-300 Gryfice



**Dotyczy: zalewania posesji i uszkodzonego drenażu w drodze wojewódzkiej.**

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./, Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej przekazuje interpelację Radnej Rady Miejskiej w Trzebiatowie Pani Ireny Pietrzykowskiej, dotyczącą zalewania posesji i uszkodzonego drenażu w drodze wojewódzkiej Nr 109 przy posesji Gorzysław 61B (przed Nowielicami).

**Uzasadnienie**

Wniosek odnosi się do drogi wojewódzkiej Nr 109 - organem właściwym do załatwienia przedmiotowej sprawy jest Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach. Prawdopodobnie drenaż mógł zostać uszkodzony podczas przebudowy drogi wojewódzkiej lub podczas innych prac prowadzonych w pasie drogowym związanych z budową przyłączy elektroenergetycznych, gazowych itp.

ZDGiGK przekazywał w kwietniu 2021 r. interpelację Pani Ireny Pietrzykowskiej w przedmiotowej sprawie (kopia w załączeniu).

Z poważaniem  
**DYREKTOR**  
Agata Bodnar

**Załączniki:**

1. Interpelacja z dnia 19.01.2022 r.

**Do wiadomości:**

1. Pani Irena Pietrzykowska, ul. Kamieniecka 13c/1, 72-320 Trzebiatów;
2. Rada Miejska w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów.

**Rozdzielnik:**

1. Adresat;
2. a/a.



# Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach

Telefon centrali: 91 38 42 720  
Sekretariat: 91 38 42 720  
Fax: 91 38 42 815

<http://www.zzdw.koszalin.pl>  
e-mail: [rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl](mailto:rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl)

Dane do faktur: Nabywca:  
Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:  
ZZDW - RDW w Gryficach  
ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

ZZDW-RDW4.422.1.2022.MJ

Gryfice dn. 08.02.2022r.



Irena Pietrzykowska  
ul. Kamieniecka 13c/1  
72-320 Trzebiatów



Dotyczy: Interpelacja w sprawie uszkodzonego drenażu w drodze wojewódzkiej nr 109 m. Gorzysław

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach w odpowiedzi na pismo Pani Ireny Pietrzykowskiej informuje, że przeprowadził wizję lokalną w terenie w ciągu DW109 m. Gorzysław w sprawie zalewania posesji nr 61/B.

Rejon Dróg Wojewódzkich nie jest w stanie jednoznacznie określić bezpośredniej przyczyny zalewania posesji poprzez wyciek wód gruntowych z terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy istniejącym chodnikiem, a ogrodzeniem. Jednakże mając na uwadze dobro mieszkańców do końca września 2022r dokonamy szczegółowej analizy pasa drogowego poprzez wykonanie punktowych wykopów otwartych w poboczu gruntowym. W przypadku nieznaalezienia uszkodzonego drenażu bądź jego braku, RDW w Gryfiach zobowiązuje się do położenia drenażu zastępczego.

Do: wiadomości:

1. Urząd Miejski w Trzebiatowie  
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów
2. a.a

KIEROWNIK  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Gryficach  
*E. Sygnowska*  
mgr inż. Ewa Sygnowska