



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz. Urz. 24 poz. 85 z 25 lutego 1994 r.)	
tytuł : P.W.	data : marzec 2006
tytuł : SANITARNA	tytuł : 5

autor / projektant		imię i nazwisko		podpis :	
mgr inż.		Maria Nekonda Trejka			
sprawdził		Nr upr.69/SZ/75			
mgr inż.		Magdalena Sukienik			
opracował		Nr upr.65/SZ/90			
dr inż.		ADAM KRUPINSKI			

tytuł / temat / treść :	
SCHEMAT STUDNI WODOMIERNICZOWEJ	

inwestor / adres :		URZĄD MIASTA I GMINY W TRZEBIATOWIE	
projekt / obiekt :		TRZEBIATÓW, ul. Rynek 1	
adres inwestycji :		PROJEKT BOISKA TRENINGOWEGO	
		Z TRAWY SYNTEZYCZNEJ	
		TRZEBIATÓW Nr działki: 385/3	
		TRZEBIATÓW, działka 385/3	

02-532 WARSZAWA		tel. (022) 646 82 91		fax. (022) 646 82 92	
ul. Rakowiecka 78		tel. (091) 42 432 76/77		fax. (091) 42 432 78	
biuro redakcyjne		70-386 SZCZECIN			
		ul. Królowej Korony Polskiej			

L.p.	Wyszczególnienie i ilość
1	rura PE de63mm (w trasie istn. Przyłącza dn50st) 1 szt.
2	trójnik PE 63/63mm z króćcami do zgrzewania 1 szt.
3	redukcja PE de63/32 1 szt.
4	złocze przejściowe z gwintem zewn. ISO PE32 / 1" 2 szt.
5	zawór kulowy gwintowany dn25 1 szt.
6	złoczek wkrętny zewn. N8 dn25/dn20 2 szt.
7	wodomierz JS 1.5 DN20 1 szt.
8	zawór zwrotny antyskażeniowy dn25 1 szt.
9	złocze przejściowe PE63mm/dn50st 1 szt.
10	rura dn50st (istniejąca) 1 szt.
11	rura PE de63mm L=75mm 1 szt.
12	kolano PE de63/90 1 szt.
13	złocze przejściowe z gw. zewn. ISO PE63 / (1 1/2)" 2 szt.
14	zawór kulowy gwintowany dn40 1 szt.
15	złoczek wkrętny zewn. N8 dn40/dn32 2 szt.
16	wodomierz JS 6 DN32 1 szt.
17	zawór zwrotny antyskażeniowy dn40 1 szt.
18	rura PE de63mm (proj. instalacja na terenie obiektu) 1 szt.
19	luleja mechaniczna 3 szt.
20	studnia polimerobetonowa Ø1200mm 1 szt.