

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej oraz Państwa wyjaśnień prosimy o następujące informacje:

1) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trawy o następujących parametrach:

Typ trawy syntetycznej	<b>trawa syntetyczna III generacji wypełniona piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM</b>
Rodzaj włókna	<b>monofilament</b>
Ciężar włókna	<b>15.000 dtex</b>
Wysokość włókna:	<b>60 mm</b>
Gęstość:	<b>97.006 szt/m<sup>2</sup></b>
Podkład:	<b>latex 1.000 g/m<sup>2</sup></b>
Podkład o łącznej wadze:	<b>ok. 1.100 g/m<sup>2</sup> latex lub materiały równoważne</b>
Waga nawierzchni :	<b>2.615 g/m<sup>2</sup>.</b>

2) Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trawy spełniającej wszystkie parametry techniczne wariantu II z wyjątkiem wagi nawierzchni: (trawa syntetyczna + podkład) 2.440 gr/m<sup>2</sup>

3) Prosimy o wyjaśnienie, czy trawa syntetyczna spełniająca wymagania wariantu II musi być zamontowana na warstwie elastycznej typu „Shock-pad”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane wyżej pytanie:

**Ad.1 Wyrażamy zgodę na zastosowanie trawy syntetycznej o podanych powyżej parametrach.**

**Ad.2 Zamawiający dopuści zastosowanie trawy spełniającej wszystkie parametry techniczne wariantu II z wyjątkiem wagi nawierzchni: (trawa syntetyczna + podkład) 2.440 gr/m<sup>2</sup>**

**Ad.3 Po raz kolejny informujemy, że trawa lub system oferowanej trawy musi być zamontowana na warstwie elastycznej typu „shock – pad” o minimalnej grubości min. 10 mm wykonywanej: „in situ” lub prefabrykowanej.**