

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W nawiązaniu do dokumentacji przetargowej oraz Państwa wyjaśnień prosimy o następujące informacje:

- 1) Prosimy o naniesienie na dokumentacji technicznej i przekrojach, robót z których inwestor rezygnuje i o które pomniejsza przedmiar robót,
- 2) Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą odprowadzane wody opadowe z terenu, gdyż z przedmiaru usunięto odwodnienie liniowe, a w dokumentacji technicznej tego nie zaznaczono
- 3) Z czego wynika tak istotna zmiana ilości robót ziemnych w przedmiarze a nie wynika to z dokumentacji.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane wyżej pytanie:

Ad.1 Całość robót z dokumentacji technicznej jest przeznaczona do realizacji. Zamawiający nie rezygnuje z żadnych robót .

Ad.2 Zgodnie z dokumentacją techniczną wody opadowe zbierane będą do drenażu pod płytą boiska i drenażem odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Ad.3 Ofertę należy złożyć na podstawie projektu budowlanego. Przedmiar natomiast jest materiałem pomocniczym ułatwiającym przybliżone określenie zakresu robót.