

***Do wszystkich Wykonawców***

**Dot.:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 147471-2010 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

**WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

GMINA TRZEBIATÓW, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie

***Pytania:***

- 1) Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego o podanie wymaganych parametrów technicznych rozdrabniarki – mieszarki w zakresie napędu i wielkości (pojemności komory) urządzenia.
- 2) Czy możliwe jest dopisanie w ostatnim zdaniu Subklauzuli 1.8 warunków szczególnych przed słowami „niezatwierdzenia takich dokumentów” zastrzeżenia, że chodzi o *uzasadnione* niezatwierdzenie?
- 3) Czy w Subklauzuli 2.1 Warunków Szczególnych możliwe jest pozostawienie rozwiązania przewidzianego w Warunkach Ogólnych Kontraktu FIDIC przyznającego Wykonawcy, w razie opóźnienia na skutek nie przekazania mu przez Zamawiającego prawa dostępu do placu budowy, uprawnienie do otrzymania odszkodowania za powstałą na skutek tego szkodę?
- 4) Kto będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe podczas czasowego użytkowania przez Zamawiającego części robót przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla tej części robót na podstawie uprawnienia wynikającego z Subklauzuli 10.5 Warunków Szczególnych?
- 5) Czy w Subklauzuli 11.4 Warunków Szczególnych możliwe jest dodanie zastrzeżenia, zgodnie z którym czas na usunięcie wad w powiadomieniu Zamawiającego musi umożliwiać usunięcie tych wad z punktu widzenia związanych z tym wymagań technicznych i technologicznych?
- 6) Czy możliwe jest usunięcie z Subklauzuli 11.12 Warunków Szczególnych zastrzeżenia, że zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o Wadzie w ciągu 3 miesięcy od jej wykrycia i pozostawienie w tym zakresie ogólnych zasad wynikających z Kodeksu Cywilnego?
- 7) Czy w celu zachowania zasady równości stron możliwe jest pozostawienie w Subklauzuli 16.6 podpunktu c, skoro dla Zamawiającego są przewidziane kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?
- 8) W dokumentacji jest wymieniony przesiewacz bębnowy SM 414 Profi. Prosimy podać, jakiej wielkości są oczka bębnow przesywających? Czy przewidziane jest wyposażenie dodatkowe przesiewacza? Jak tak, to w jakie elementy?

- 9) Wskazana w Specyfikacji przetargowej jest przerzucarka do pryzm kompostowych Backhus 16.43. Okazuje się, że jest ona wycofana z produkcji, a obecnie zastępuje ją typ 17.43. prosimy o zmianę w specyfikacji na ten typ.
- 10) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków?
- 11) Po zapoznaniu się z pismem Waszym z dnia 16.06.2010 r. [wyjaśnienie treści SIWZ UZUPEŁNIENIE] przywołane urządzenia w punkcie Ad.7.9.12 są niezgodne z urządzeniami wymienionymi w aktualnym - „PRZEDMIAR Trzebiatów „Nowy przedmiar nie zawiera dostawy rozdrabniarko-mieszarki SEKO-SAM lub równoważnej.

Proszę o potwierdzenie urządzeń wymienionych w przedmiarze lub w UZUPEŁNIENIU wyjaśnienia SIWZ z dnia 16.06.2010 r.

- 12) Czy zamieszczony przedmiar na stronie Zamawiającego obejmuje całość robót objętych zamówieniem?

### **Odpowiedzi:**

Ad 1)

samojezdna przyczepa do mieszania paszy

**moc silnika:**44 kW (60 PS)

**system mieszania:**mieszarka dwuślimakowa

**pojemność zbiornika:**5,00 m<sup>3</sup>

Ad 2)

Zamawiający nie uznaje za zasadne wprowadzanie sugerowanych przez Wykonawcę zmian. Treść przedmiotowej Subklauzuli pozostaje bez zmian.

Ad 3)

Zamawiający nie uznaje za zasadne wprowadzanie sugerowanych przez Wykonawcę zmian. Treść przedmiotowej Subklauzuli pozostaje bez zmian.

Ad 4)

Odpowiedzialność za szkody powstałe w Robotach podczas ich użytkowania przez Zamawiającego, przed przejęciem tych Robót, ponosi strona odpowiedzialna za ich powstanie lub po której spoczywa ryzyko za tę szkodę. Odpowiedzialność za zabezpieczenie Robót i wszelkie ryzyka z tym związane, do czasu wydania przez Inżyniera świadectwa Przejęcia, ponosi Wykonawca.

Zamawiający będzie odpowiadał jedynie za szkody wynikłe wprost z niewłaściwego, tj. niezgodnego z przeznaczeniem, korzystania z Robót lub w przypadku rażących uchybień po stronie Zamawiającego w zakresie prawidłowego ich użytkowania.

Ad 5)

Zamawiający nie uznaje za konieczne wprowadzanie sugerowanych przez Wykonawcę zmian. Treść przedmiotowej Subklauzuli pozostaje bez zmian.

Ad 6)

Zamawiający nie uznaje za zasadne wprowadzanie sugerowanych przez Wykonawcę zmian. Treść przedmiotowej Subklauzuli pozostaje bez zmian.

Ad 7)

Warunki Kontraktu nie obejmują Subklauzuli 16.6, omawianej w wystąpieniu Wykonawcy, co uniemożliwia wprowadzenia w niej zmian.

Ad 8)  
przesiewacz SM 414 Profi jest przesiewaczem bębnowym wyposażonym w sita o wielkości oczka od 5 do 100 mm

**SM 414 PROFI    Parametry techniczne przesiewacza**

<b>Waga</b>	10 500 kg
<b>Silnik</b>	
Silnik	Caterpillar
Moc	30 kW
<b>Bęben</b>	
Długość	4 200 mm
Średnica	1 400 mm
Wielkość oczka	od 5 mm do 100 mm
<b>Podajniki</b>	
Długość	tylny: 3 m , boczny: 3 m
Szerokość	tylny: 0,9 m/s, boczny: 2,1 m/s

Ad 9)  
W związku z zaprzestaniem produkcji przerzucarki typu 16.43, Zamawiający dopuszcza zastosowania zastępującej jej typu 17.43, **lub równoważnej**.

Ad 10)  
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ad 11)  
Zamawiający potwierdza urządzenia wymienione w UZUPEŁNIENIU wyjaśnienia SIWZ z dnia 16.06.2010 r.

Ad 12)  
Wykonawcy dokonują jedynie wyceny wartości jednostkowych ilości Robót podając ich ceny ryczałtowe dla poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót, ujmując jednocześnie w tych cenach koszt wykonania wszystkich innych Robót i innych kosztów, nie wyspecyfikowanych w Przedmiarze Robót, a niezbędnych do wykonania i poniesienia celem kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia i usunięcia wszelkich wad.

**Niedopuszczalne** jest korygowanie ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach ani dopisywanie nowych pozycji do Przedmiaru Robót. Przedmiar Robót sporządzony jest szacunkowo, co uzasadnia możliwość rozbieżności ilości Robót w nim określonych niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie z Wykonawcą następuje w sposób obmiarowy, z uwzględnieniem ilości faktycznie wykonanych Robót, przy zastrzeżeniu obmierzania jedynie elementów Robót opisanych w Przedmiarze Robót odrębnymi pozycjami. Nie występuje konieczność korygowania ilości robót w Przedmiarach Robót, gdyż określenie ich ilości nie wpływa na rozliczenie z Wykonawcą. Dopisanie nowych pozycji Przedmiarowych, dla Robót w tym przedmiarze nie ujętych, nie może być przez Wykonawców wykonane, gdyż to w gestii Zamawiającego jest określenie stopnia szczegółowości sporządzenia Przedmiaru Robót.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie elementów robót nie ujętych jako osobne pozycje w Przedmiarze Robót (Kosztorysie Ofertowym) muszą być wycenione przez Wykonawcę, zaś koszt ich wykonania powinien być ujęty w pozycjach Przedmiaru Robót (Kosztorysu Ofertowego) występujących w tym Przedmiarze jako części wartości tych pozycji.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.