




## Gmina Trzebiatów

z siedzibą: Urząd Miejski w Trzebiatowie  
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619  
e-mail: [zamowienia@trzebiatow.pl](mailto:zamowienia@trzebiatow.pl), [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl)



Trzebiatów, dnia 29.06.2018 r.

Oznaczenie sprawy: RP.271.12.2018

Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U z 2017 Poz. 1579 – tj.) Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „**Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w miejscowości Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów**” – ogłoszenie nr 578833-N-2018 z dnia 27.06.2018 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

#### Pytanie 1

„[czyt.: Wykonawca] kieruje do Państwa pytanie dotyczące rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a Specyfikacją Techniczną, a mianowicie w projekcie studnie są polimetrobetonowe natomiast w ST betonowe. Proszę o odniesienie się do tej rozbieżności.”

#### Odpowiedź:

W celu ujednolicenia treści dokumentacji składającej się na opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamienia studnie z polimetrobetonu na studnie betonowe.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ  
TRZEBIATOWA  
*Józef Domański*