




Gmina Trzebiatów

z siedzibą: Urząd Miejski w Trzebiatowie
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: zamowienia@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, dnia 07.07.2018 r.

Oznaczenie sprawy: RP.271.12.2018

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U z 2017 Poz. 1579 – tj.) Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika w miejscowości Mrzeżyno, Gmina Trzebiatów” – ogłoszenie nr 578833-N-2018 z dnia 27.06.2018 r.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

„Firma (...) biorąca udział w postępowaniu pn "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie" zwraca się z prośbą o dołączenie Stałej organizacji ruchu”

Odpowiedź:

Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień treści SWZ dokumentację stałej organizacji ruchu – stanowiącą załącznik nr 10.3 do SIWZ.

Pytanie 2

„Firma (...) biorąca udział w postępowaniu pn "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika w Mrzeżynie" zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy studnie betonowe należy dodatkowo izolować zewnętrznie Abizolem, tak jak jest opisane w ST-02 pkt 5.3.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w SST dotyczący wykonania izolacji studni z masy izolacyjnej Abizol, pojawił się tam omyłkowo. Studnie przyjęte w projekcie wykonane są z betonu wodoszczelnego (W 8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), mrozoodpornego (F50) klasy betonu nie niższej niż B45. Z tego powodu wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach studzienek nie jest wymagane.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Olejniczak
Z-ca BURMISTRZA