

dotyczy: przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Długa-Jaromin.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Jaką stawkę VAT należy uwzględnić przy obliczeniu ceny ofertowej na wykonanie ww. zadania ?
2. Jaki rodzaj kosztorysu należy załączyć do oferty szczegółowy czy uproszczony ?
3. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych: oferowane pompy winny być przeznaczone do pompowania fekaliów zgodnie z PN-EN 12050-1:2002, a armatura wykonana zgodnie z PN-EN 12050-4:2002, oferowane studzienki kanalizacyjne winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-EN 206-1:2003

Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:

Ad. 1. Zamawiający oświadcza, że inwestycje: budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Długa-Jaromin w 100 % stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, w związku z powyższym należy naliczyć **7 % stawkę VAT**.

Ad. 2 Do oferty należy **załączyć kosztorys szczegółowy**.

Ad. 3 1. Zastosowane pompy winny być przystosowane do pompowania ścieków zawierających fekalia (wersja Ex) zgodnie z PN-EN 12050-1, armatura winna posiadać dokumenty stwierdzające możliwość stosowania do ścieków zawierających fekalia zgodnie z PN-EN 12050-4 (wymagany znak CE), studzienki kanalizacyjne i zbiorniki przepompowni winny być opatrzone znakiem CE na potwierdzenie zgodności produkcji z obowiązującymi w Polsce normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 89/106/EWG "Wyroby budowlane"