

dotyczy: wykonania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przy ul. Łąkowej w Trzebiatowie.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający uzna trawę DESSO DLW Sport Systems o następujących parametrach i dostosuje parametry nie ograniczając uczciwej konkurencji:
 - wysokość włókna - 60 mm
 - gęstość pęczków/m² – 8559
 - gęstość włókien/m² – 136944
 - struktura włókien – monofil
 - skład chemiczny - 100% kopolimer blokowy Poliolefin
 - grubość włókna – 120 mikronów
 - podkład waga - 110 g/m²
 - ciężar całkowity nawierzchni – 2345 g/m²

Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie traw syntetycznych spełniających następujące warunki:

Wariant 1

Typ trawy syntetycznej	trawa syntetyczna III generacji, wypełniona piaskiem kwarcowym i granulem EPDM
Rodzaj włókna	monofilament
Ciężar włókna	od 7.000 dtex
Wysokość włókna	od 50 mm
Gęstość	od 100 000 szt/m ²
Podkład	latex lub materiały równoważne - od 1000 g/m ²

Trawa lub system oferowanej trawy musi być zamontowana na warstwie elastycznej typu „shock – pad” o minimalnej grubości min. 10 mm. wykonywanej:

- 1) „in situ” lub
- 2) prefabrykowanej.

Wariant 2

Nawierzchnia:

Typ trawy syntetycznej	trawa syntetyczna III generacji wypełniona piaskiem kwarcowym i granulem EPDM
Rodzaj włókna	monofilament
Ciężar włókna	od 7.000 dtex
Wysokość systemu:	od 60 mm
Gęstość włókna:	od 100 000 szt/m ²

Podkład o łącznej wadze: od 1000 g/m² latex lub materiały równoważne
Waga nawierzchni (trawa syntetyczna + podkład): od 2 600/m²,

Warunki wspólne

Do odbioru końcowego boiska z trawy syntetycznej wykonawca jest obowiązany dołączyć:

1. aprobatę i/lub rekomendację ITB (Instytut Techniki Budowlanej) albo certyfikat zgodności z wymaganiami UEFA i/lub FIFA wystawiony przez niezależną instytucję badawczą np. LABSPORT,
2. autoryzację producenta.

Ponadto do odbioru końcowego zobowiązany jest dołączyć atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Trawa lub system oferowanej trawy powinien posiadać certyfikaty FIFA i/lub UEFA i/lub FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia o określenie gwarancji producenta na min. 10 lat, a gwarancji wykonawcy na zrealizowane prace objęte przedmiotem zamówienia min. 8 lat. Jest to związane z jednej strony z długim okresem monitorowania realizacji inwestycji przy dofinansowaniu środków z UE, a z drugiej strony aktualnych możliwości potencjalnych wykonawców, którzy są w stanie zabezpieczyć w ten sposób interes zamawiającego.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin do składania ofert do 30.10.2006 godz. 10⁰⁰ termin otwarcia ofert 30.10.2006 godz. 11⁰⁰.