

dotyczy: wykonania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przy ul. Łąkowej w Trzebiatowie.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający uzna trawę DOMO VarioSlide Excellence 60 o następujących parametrach:

Rodzaj włókna	- polietylenowe, monofilament
Detex	- 15.000
Wysokość włókna	- 60 mm
Gęstość	- 97 006 szt/m2
Ciężar całkowity	- 2.794 g/m2

2. Prosimy o potwierdzenie czy wypełnienie trawy syntetycznej ma być granulatem gumowym zwykłym czy granulatem EPDM.

Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:

Ad. 1 Zamawiający uzna trawę DOMO VarioSlide Excellence 60 o podanych powyżej parametrach parametrach.

Ad. 2 Wypełnienie trawy syntetycznej ma być granulatem EPDM.