

URZĄD MIEJSKI
w Trzebiatowie
72-320 Trzebiatów
RYNEK 1

Trzebiatów, dnia 03.04.2009r

**„RENIKS”
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA
WIELOBRANŻOWA
UL. POŁTAWSKA 8
75-072 KOSZALIN**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku przy ul. Rynek 15

Postępowanie opublikowane w BZP Nr 69496 - 2009 z dnia 19.03.2009 r.

Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:

1. Książka obmiarów poz. 17 dotyczy ścianki aluminiowej – czy w ścianie aluminiowej mają być zamontowane drzwi jedno czy dwuskrzydłowe? Czy montowane drzwi mają być całe, przeszklone czy wypełnione panelem ? Czy w drzwiach i naświetlach mają szyby antywłamaniowe P4 czy wystarczy naklejona folia bezpieczna ? Czy folia lub szyby antywłamaniowe mają być tylko od zewnątrz czy z dwóch stron ?
2. Dot. Poz. 18 – Czy w oknach mają być szyby antywłamaniowe P4 czy folia bezpieczna ? Czy folia lub szyby antywłamaniowe mają być tylko od zewnątrz czy z dwóch stron ?
3. Dot. Poz. 61 i 70 – czy tablice rozdzielcze mają być montowane wraz z wyposażeniem ?
4. Dot. Poz. 69 – nie określono typu opraw oświetleniowych ?

Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:

AD. 1

W ścianie aluminiowej mają być zamontowane drzwi dwuskrzydłowe, montowane drzwi mają być całe wypełnione panelem, w naświetlach ma być naklejona folia bezpieczna. Folia ma być naklejona od zewnątrz.

AD. 2

W oknach ma być naklejona folia bezpieczna. Folia ma być naklejona od zewnątrz.

AD. 3

Tablice rozdzielcze mają być montowane wraz z wyposażeniem.

AD. 4

Należy zastosować oprawy świetlówkowe zapewniające spełnienie Polskiej Normy – światło i oświetlenie miejsc pracy (PN-EN 12464-4 : 2004)

SEKRETARZ
Trzebiatowa
Ryszard Niemczuk