



**Urząd Miasta Trzebiatów**

72-320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, tel. 091 387 2984, fax 091 387 2619

e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, [www.trzebiatow.pl](http://www.trzebiatow.pl), [www.mrzezyno.pl](http://www.mrzezyno.pl)

IB 5541/EP/01/2009

Trzebiatów, dnia 16.07.2009

Pismo otrzymują wszyscy oferenci.

Dotyczy pytania jakie wpłynęło do zamawiającego odnośnie „Remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. II Pułku Ułanów 1 w Trzebiatowie”.

Treść pytania:

- 1) Czy przed malowaniem elewacji farbą Neosil należy zastosować grunt Sto-Ispo?
- 2) Jaki jest kolor stolarki okiennej?

Odpowiedź:

ad 1) Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną ST-6 Roboty malarskie:

- farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- farby dyspersyjne modyfikowane z dodatkiem żywicy silikonowej, wytwarzane fabrycznie na tynkach można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
- farby te muszą spełniać następujące parametry:

Kryterium	Wartość
Gęstość	1,62 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość części stałych	68,00%
Odczyn pH	8,5-9,5
Kapilarne podciąganie wody	0,1 kg(m <sup>2</sup> /h)
Grubość powłoki	300-400 μm
Jasność	81,00%
Połysk	matowy

- **przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie ścian należy oczyścić i zagruntować.**

ad 2) Kolor stolarki okiennej: Biały