

IN 5541/...../NMZ/2009

## WYKONAWCY - WSZYSCY

**dotyczy:** przetargu na „Przebudowę ulicy Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno”

**Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania następującej treści:**

1. Gdzie należy złożyć oryginał wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej? Czy można załączyć do oferty?
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu małej architektury wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Brak tych dokumentów uniemożliwia dokonanie wyceny poz. od Nr 47 do 49 przedmiaru na przebudowę ulicy Nadmorskiej.
3. Zgodnie z pkt 6 opisu technicznego projektu na przebudowę ulicy Nadmorskiej, należy wykonać oczyszczenie lub wymianę dwóch wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi. Wg pkt 7 tego opisu wymagana jest przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji sanitarnej do skrzyżowania z ul. Kołobrzeską od studni 3,57/2,21 w stronę OW Merkury na odcinku 78 mb z zabudową 3 szt. studni.  
Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zakres nie wchodzi w zakres robót objętych niniejszym przetargiem lub o przekazanie dokumentacji wykonawczej i specyfikacji technicznych, umożliwiających dokonanie wyceny tych robót.
4. Czy materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy czy Zamawiającego?
5. Prosimy o przekazanie Specyfikacji Technicznych OST D-05.03.11 „Recykling”, przywołanych w pkt 5.2 ST D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”.
6. Zgodnie z pkt 15.5 SIWZ „Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom”. Czy ostateczne wynagrodzenie za wykonanie robót zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót i podanych w ofercie wykonawcy cen jednostkowych?
7. W przedmiarach robót liczone jest odwiezienie materiałów z rozbiórki na odl. 10km. Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu w podanej odległości?
8. W poz. 66 d. 7 kosztorysu na przebudowę stacji transformatorowej sieci SN 15 kV i n.n. 0,4 kV należy wycenić zajęcia pasów drogowych. Czy Wykonawca ma faktycznie wycenić zajęcie pasa drogowego, skoro roboty będą prowadzone na przebudowywanych ulicach Nadmorskiej, Miłosza i Zacisze? Jeżeli tak, to czy należy także ująć koszt zajęcia pasa dla wykonania robót drogowych na przebudowywanych ulicach?
9. Dotyczy ul. Nadmorskiej  
W pkt 8 opisu technicznego została podana podbudowa w konstrukcji jezdni i wjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego gr 25 cm. Natomiast na rys. 6.1 *Przekroje konstrukcyjne* i w przedmiarze jest gr. 15 cm. Która grubość jest prawidłowa?
10. Dotyczy ul. Nadmorskiej  
Na planie zagospodarowania – rys. 3.1 podana jest grubość kostki beton. chodnika - 8 cm. W opisie, na przekrojach konstrukcyjnych i w przedmiarze jest – 6 cm. Która grubość jest prawidłowa?
11. W załączonym do przetargu Projekcie Wykonawczym na przebudowę ul. Nadmorskiej jest opis, że wymagana jest przebudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej o długości 78 m. Proszę ująć czy powyższy element należy ująć w wycenie.

**Zamawiający udziela na powyższe pytania odpowiedzi jak poniżej:**

Ad. 1. Oryginał wadium należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie (pok.Nr 5).

Ad.2. Rozmieszczenie małej architektury: w planie zagospodarowania Specyfikacja – załączona  
Karty katalogowe - załączone



Ławka typu Wenecja – 29 szt - w załącznikach karta katalogowa



Kosze 29 szt – w załączniku karta katalogowa

Ad. 3. Nie przewiduje się wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej w ramach tego zadania.

Ad. 4. Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego.

Ad. 5. Załącznik nr 2

Ad. 6. Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób.

Pkt 15 otrzymuje brzmienie:

**„15. Opis sposobu obliczenia ceny.**

**15.1 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.**

*Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:*

*§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.*

*§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę*

**15.2. Cenę brutto oferty, (wartość zadania) obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości kosztorysów ofertowych netto oraz podatku VAT.**

**15.3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.**

**15.4. Cena może być tylko jedna.**

**15.5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom (dotyczyć będą jedynie robót dodatkowych lub zamiennych).**

**15.6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.**

**15.7. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozoru budowy, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu sporządzenia projektu BIOZ, projektu zmiany organizacji ruchu.**

**15.8. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia dokumentacji projektowej oraz przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków realizacji zamówienia.”**

Ad. 7. Zamawiający wskaże miejsce wywozu w podanej odległości.

Ad.8. Koszty zajęcia pasa drogowego w ul. Miłosza, Zacisze i Nadmorska poniesie Zamawiający.

Ad.9. Grubość podbudowy na jezdni 25 cm, na wjazdach 15 cm.

Ad.10. Grubość kostki betonowej na chodniku powinna wynosić 6 cm

Ad.11. Przebudowa kanalizacji deszczowej znalazła się w zakresie omyłko, powyższego elementu nie należy ujmować w wycenie