TABLICA POMIAROWA + TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Psz= 11,621 kW
Iobl= 17,68 A



Zestawienie Mocy

	Pz		Kz		Psz (W)
Ośw.	1389	x	0,8	=	1111
Gn. wtyk	6000	x	0,2	=	1200
Obw.tech	13300	x	0,3	=	9310
Ogółem	20689	x	0,56	=	11621

I obl= 17.68A

UWAGA!
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłącz. Nadmiarowo- prądowych typu S-300
dodatkowo na tablicy bezpiecznikowej instalować wył. różnicowo- prądowy ⌂ I=.0,03A.

..SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA

Obiekt. Budynek Świetlicy Wiejskiej	Inwestor Urząd Miasta i Gminy Trzebiatów Ul. Rynek1
Adres. Chomętowo Gmina Trzebiatów	
Projektował Tech. D. Bańka upr. nr 185/ Sz / 77	Data 11.08 / Skala 1:1
Sprawdził Mgr inż. St. Maruszczak upr. 6/ Sz /71	Rys. nr. 2