



oprawa na kondygnacji: piwnic żarowe kandelowe 40W – 24V  
przewody YDY 3(4)x2,5mm2 z osprzętem natynkowym szczelnym

BYDYNEK ”C” RZUT PIWNIC 1:100

obiekt / adres	CZTERY BUDYNKI MIESZKAŁNE NA OSIEDLU KOŁOBRZESKIM W TRZEBIATOWIE	data 04/2009
treść / rysunku	BUDYNKI ”C” INSTALACJE ELEKTRYCZNE – RZUT PIWNIC	
branża / toza	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE	
projektował	mgr inż. Teresa Wieczorek upr. 236/Sz/82	
sprawił	mgr inż. Jolanta WYSZOMIRSKA upr. 205/Sz/84	
		nr rys. 5.10