

OZNACZENIA OPRAW

oprawa na klatkach schodowych do nadbudowania 2x11W, 24V, klosz mleczny
Z(NP) – oprawa 11W, 24V, klosz mleczny wodosłupodporny IP 43

OZNACZENIA

- zasilanie i instalacja siłowa
- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V
- instalacja oświetlenia 24V

instalacja telefoniczna

instalacja domofonowa

- gniazdo wtykowe 230V,16A/N+PE do pralki
- gniazdo wtykowe 230V,16A/N+PE do pieca co
- gniazdo telefoniczne
- urządzenie w mieszkaniu
- przycisk dzwonek
- przycisk światła
- panel rozmowny przy wejściach

Instalację oświetlenia i gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYp 3 x 1,5 mm²; do pralki, zmywarki i obwód do kuchni przewodami YDYp 3 x 2,5 mm². Ogrzeć łazienkowy instalować na wysokości 1,1 m Gniazda wtykowe instalować na wysokości: w kuchni przy meblach – 1,1 m przy umywalce – 1,6 m przy pralce – 1,2m puszkę dla podłączenia okapu instalować na wysokości 2,2m Tablice mieszkaniowe instalować na wysokości 2,2 m Domofon instalować na wysokości 1,4 m Telefoniczne gniazda abonentów instalować na wys. 0,2m i łączyć przewodem YTKSY 3x2x0,5 z tablicą TT Zaciski uziemujące wanny i natryski w łazienkach łączyć LY 4 mm z szyną PE w tablicach TM

